



Þjónustustöð Oils Aðalgata 25, Stykkishólmi

Staðgreinir: 3711-1-00230250
 Landnr: 137017
 Stærð lóðar: 4198,0m²
 Nýtingarhlutfall: 0,05
 Á lóðinni eru 16 bílastæði, þar af eitt fyrir fatlaða.
 Brúttóflatamál Mhl01: 211,6 (verslun) Brúttórúmmál 698,5m³

Sótt er um að:

- Endurnýja eldsneytislagnir og eldsneytisgeymar:
 Fjarlægðir eru fimm geymar: 20.000ltr, 12.000ltr og 6.000ltr dísettankar og tveir 20.000ltr bensintankar. Þremur nýjum geymum er komið fyrir. Geymarnir eru með tvöföldu byrði og vöktunarbúnaði. Nýir geymar eru:
 Mhl02 (Bensín 40.000ltr) 42,0m³ (brúttó rúmmál)
 Mhl03 (Dísel 40.000ltr) 42,0m³
 Mhl04 (Lítað dísel 10.000ltr) 11,8m³

Rúmmál tanka sem fyrir voru á lóð eru 80,4 m³ en rúmmál tanka eftir endurnýjun 90m³ (ath að tankar sem voru fyrir á lóð voru ekki skráðir hjá FMR)

- Endurnýja, stækka og færa til skilti. Nýtt Skilti er 6,9m að hæð, 2,4m að breidd og skiltarflötur er 18m²
- Ekkert er neinar eiginlegar breytingar innanhúss en teikningar eru lagðar á:
 - Breyting á uppbröðun í sal
 - Sturtubott fjarlægðir úr salerni.
 - Staðsetning munaskápa

Starfssemi

Í húsinu er almennur verslunar og veitingarestur í tenglum við eldsneytissölu. Starfsmenn eru að jafnaði 2-4 í húsinu.

Byggingarlýsing

Húsið er steinsteipt, einangrað að innan. Þak er kalt uppstólað timburþak kleið þarjumi. Gluggar eru ýmist á eða tresgluggar. Vegg- og loftlæðning innanhúss er öli í ft.1- loft og milliveggir eru byggðir upp á bilkgirnd og klæddir með gfsi. Allar öryggismerkingar í húsið, eru skv. reglugerð öryggis- og heilbrigðismerki á vinnustöðum nr. 707/1995.
 Húsið er hitað upp með otakæri. Aðgengi fatlaðra verður tryggt með skabraut frá bílastæði fatlaðra og þroskuld inn í þjónustustöð skv byggingarreglugerð: (þroskuldur - gr.6.4.2 líður d.) (skabrautir gr.4.4.2 og gr.6.4.2 og gr.6.4.5 og gr.6.4.11 og gr.6.5.1 og gr.12.2.4)

Brunavarnir

Í alri byggingunni verður brunavörðunarkerfi tengt víðurkenndri vaktstöð, samkvæmt reglum Brunamálastofnunar og IST EN54. Handsökkvítæki eru staðsett í samræði við sökkvilið. Flóttaleiðir eru skv. teikningu.

Geymar / lagnir

Eldsneytisgeymar eru smíðaðir skv. víðurkenndum stöðlum, EN 12285. Geymarnir eru tvöfaldir stöðgeymar með pöyrunthan húð. Milli laga er froðisgur tengdur hæðaskynjara. Á öllum geymum er yfirfyllingarm. Emur úr bensingulum er tekinn í olíufyllingarbíl. Ofan á geymum er brunur með læssanlegu loki.
 Olíulagnir eru skv. DIN-2440 eða að sambærilegum gæðum. Allar olíulagnir eru með leikvöm. Á dælu- og áfyllipiani er niðurföll tengd við sand- og olíuskilju. Afgræðu- og áfyllipönn eru steinsteipt. Öli efnir og vinna skal vera í samræmi við vöðgandi stæða og reglugerð um brunavarnir.

Loftræsting

Væðin loftræsting er í gluggalausum rýmum.

ÚTGÁFA	TEIKNAD	YFIRFARID	DAGS
BREYTINGAR			

ASK ARKITEKTAR EHF
 GEIRSGÖTU 9 101 REYKJAVÍK
 Sími 515 0300 FAX 515 0319
 www.ask.is



ÁRITUN AÐALHÖNNUÐAR

Gunnar Óm Sigurðsson Arkitekt F.A.I. kt:130666-3379
 gunnar@ask.is

VERKEFNI

OLIS ÞJÓNUSTUSTÖÐ
 Aðalgata 25 Stykkishólmi

TEGUND TEIKNINGAR	MKV. Í A2
AÐALTEIKNING	1:250
HEITI TEIKNINGAR	HANNAÐ
Afstöðumynd	GÖS
	TEIKNAD
	LGS
	YFIRF.
	GÖS
	DAGS.
	18.04.2016

VERK NR.	AUÐKENNI - NÚMÉR TEIKNINGAR	ÚTGÁFA
1520	10-01	